



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 8, тел 461-56-33

**Предписание № 2-13-336/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**ГБОУ СОШ № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга**

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Колпинского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-13-336 от 19 октября 2016 года, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 31 октября 2016 г. старшим инспектором ОНДПР Колпинского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Хребет Иваном Игоревичем проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здания школы по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 7, лит. А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения требований по- жарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требо- вания которого (ых) нарушены	Срок устра- нения нарушения требования пожарной безопасно- сти	Отметка о выполне- нии (ука- зывается только вы- полнение)
1.	Здание школы не оборудовано системой оповещения 4 типа (оборудовано системой оповещения 3 типа).	Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч. 2 ст. 54; ч. 3 ст. 4; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.1, табл. 2; табл. 1	01.11.2017 года	
2.	В местах пересечения транзитными воздуховодами противопожарных преград в помещениях складского назначения и в технических помещениях (перегородок и перекрытий) не установлены противопожарные клапана с номеруемым пределом огнестойкости помещений.	Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч. 2 ст. 4; СНиП 41-01-2003 года «Отопление вентиляция и кондиционирование» п. 7.11.8, табл. 2 примечание п. 2	01.11.2017 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон) от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ,

2. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническим регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативным и документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их по пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп.2 п 48. Приказа МЧС России от 28.06.2012г. №375 (ред. От 27.12.2013) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 года №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР Колпинского района  
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

И.И. Хребет

31 октября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ СОШ № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга  
Зырянова Татьяна Николаевна

«31» октября 2016 г.

  
(подпись)